

Số: 068/CH-PNP2

V/v đề nghị chào giá cung cấp cáp điện động lực và cáp điều khiển (phần phát sinh) phục vụ công tác thi công Dự án PVOIL New Pumps giai đoạn 2.

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: **Quý Công ty**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua vật tư cáp điện động lực và cáp điều khiển (phần phát sinh) phục vụ thi công Dự án PVOIL New Pumps giai đoạn 2, cụ thể như danh sách đính kèm:

Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty tham gia chào giá cung cấp hàng hóa nói trên với các điều khoản về kỹ thuật như sau:

1. Điều kiện thanh toán:

- Bằng chuyển khoản
- Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam

2. Yêu cầu kỹ thuật

- Mới 100%, chưa qua sử dụng, đáp ứng các thông số kỹ thuật.
- Tiêu chuẩn hàng hóa: IEC60502, IEC60331-21, IEC60332-3C và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

3. Đơn giá chào hàng:

- Đề nghị giá chào bao gồm giá trị hàng hóa, thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí nhập khẩu, chi phí giao hàng, và các chi phí khác (nếu có) để thực hiện công việc.

4. Thời gian giao hàng:

- Đề nghị chào thời gian giao hàng sớm nhất mà Quý Công ty có thể cung cấp, tuy nhiên không trễ hơn 60 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng/ Hợp đồng

5. Thời gian và Hình thức nhận thư chào giá:

- Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 14 giờ chiều ngày 22/6/2024
- Hình thức nhận chào giá: Bằng phong bì kín
- Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Fax: 0237.900.222.
- Người liên hệ: Nguyễn Mạnh Hùng Email: hungnguyenmanh@ptsc.com.vn.

6. Điều kiện xem xét trúng thầu:

- Báo giá được tiếp nhận trước 14 giờ chiều ngày 22/6/2024
- Hiệu lực báo giá tối thiểu 10 ngày;
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn dự toán đã được phê duyệt.

Xin chân thành cảm ơn./.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

DANH SÁCH VẬT TƯ
(Đính kèm Thư mời chào hàng số 068/CH-PNP2 ngày 18/6/2024)

STT No.	Danh mục Items	ĐVT Unit	Số lượng (Quantity)		Ghi chú
			Tổng Total	Màu vỏ	
I	Cáp ngầm hạ thế, nhựa cách điện XLPE màu, bọc trong và ngoài dùng Fr-PVC, theo tiêu chuẩn IEC 60332-3C				
1	Cu/XLPE/Fr-PVC/SWA/Fr-PVC 3x95 sqmm 0.6/1kV	m	2013	đen	
2	Cu/XLPE/Fr-PVC/SWA/Fr-PVC 2x2.5 sqmm 0.6/1kV	m	1468	đen	
3	Cu/XLPE/Fr-PVC/SWA/Fr-PVC 4x2.5 sqmm 0.6/1kV	m	1468	đen	
4	Cu/XLPE/Fr-PVC/SWA/Fr-PVC 8x2.5 sqmm 0.6/1kV	m	1468	đen	
5	Cu/XLPE/Fr-PVC/SWA/Fr-PVC 3x2.5 sqmm 0.6/1kV	m	11	đen	
6	Cu/XLPE/Fr-PVC/SWA/Fr-PVC 3x6 sqmm 0.6/1kV	m	28	đen	
II	Cáp điều khiển, chống nhiễu bằng băng nhôm tráng nhựa và sợi đồng tinned, chống cháy theo IEC 60331-21				
1	Cu/Mica/XLPE/LSZH/SWA/LSZH-AMS 1Px1 sqmm 0.6/1kV	m	176	đen	